

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
05.07.2023	№ 18230061000203717848	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-03, тел./факс 60-66-70 E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 т.8(34165)2-11-85
E-mail: zavgpn@18.mchs.gov.ru

« 18 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин. № 2307/030-18/158-П/АВП
(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул. Гольянская, 1
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором Завьяловского района по пожарному надзору Сунцова Юрия Александровича от 05.07.2023 № 2307/030-18/158-П, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №18230061000203717848 от 05.07.2023г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Завьяловского района по пожарному надзору Маланиным Иваном Витальевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

не привлекались

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и территории автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Завьяловский район, починок Орешники

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка», ИНН 1841032690, юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, починок Орешники.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 06 » июля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 18 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 рабочий день, 04 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 11 » июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по « 11 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, Завьяловский район, починок Орешники.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол осмотра от 11.07.2023г. с фототаблицей выявленных нарушений обязательных требований.

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: фотокамеры смартфона iPhone 7.

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 11 » июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по « 11 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, починок Орешники
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол инструментального обследования
от 11.07.2023г.

Инструментальное обследование проводилось с использованием технических средств измерений, а именно: дальномер лазерный Leica DISTO D 5, заводской номер 310450733,

3) истребование документов

в следующие сроки:

с « 11 » июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по « 11 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, починок Орешники

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: справка (акт) проведения тренировки по эвакуации людей из здания, протоколы заседаний комиссий по проверке знаний ПТМ, копии удостоверений ПТМ, программа вводного инструктажа по охране труда, инструкции действий персонала, сотрудника (сторожа) на проходной, журнала учета первичных средств пожаротушения, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, акт очистки вентиляций, акты перекачки пожарных рукавов, акты проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего пожарного водопровода, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты здания, инструкция о мерах пожарной безопасности котельной, сертификаты соответствия на краску и линолеум, технические паспорта на здания и сетей водоснабжения, информационная справка по количеству персонала, фонарей, СИЗОД, исполнительная документация АПС, СОУЭ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: что на территории, в зданиях и помещениях выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3	4
1.	На объектах защиты (здание АБК, общежития (гостиницы), спальных корпусов) руководитель организации не обеспечил соблюдения проектных решений, в частности: - допущены изменения функционального	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. п.13, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.	В рамках контрольного (надзорного) действия «Истребование документов»

	назначения помещений, устроены дополнительные помещения; - допускается изменение конструктивных решений, а также количества, размеры и объёмно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов (в здании гостиницы на первом этаже произведена перепланировка помещений (вместо помещений кафе и пищеблока размещены спальные помещения), в проектной документация отсутствует информация по помещениям цокольного этажа.		
2.	Расстояния от границ застройки до лесного массива менее 15 метров.	ч. 2 ст. 69, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 4.13130.2013; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 74.	Протокол инструментального исследования от 11.07.2023.
3.	На здания столовой, жилого дома, гаражей, котельной отсутствует проектная (техническая) документация, содержащая пожарно-технические характеристики, указанная документация не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 28, ст. 78. п. 13, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:	В рамках контрольного (надзорного) действия «Истребование документов»
Спальные корпуса			
4.	Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения (за исключением зданий корпусов №№1,3,6,4).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст. 6, ст. 53. СП 1.13130 п. 4.2.21, п. 4.3.5.	Протокол инструментального исследования от 11.07.2023.
5.	Эвакуационные лестницы 3 типа эксплуатируются с уклоном более 1:1, высота ограждения менее 1,2 м (фактически 0,86м) (за исключением зданий корпусов №№1,3,5,6).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст. 6; СП 1.13130 п. 4.4.3, п. 4.4.7.	Протокол инструментального исследования от 11.07.2023.
6.	В здании 3 корпуса в полу на путях эвакуации имеется перепад высот.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4; ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
Здание столовой			
7.	В вестибюле в помещении гардероба отсутствует дверь.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4, ст. 6; ст. 53, ст. 89, СП 2.13130.2020 п. 5.2.7	Протокол осмотра от 11.07.2023.
Жилой дом			
8.	Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст. 6, ст. 53. СП 1.13130 п. 4.3.5.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
9.	Выход на кровлю здания не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст. 6, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 7.7.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
Холодные склады (металлический и бывшие теплицы)			
10.	В помещениях складского назначения категории по пожарной опасности В-3	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Протокол осмотра от 11.07.2023.

	автоматическая пожарная сигнализация не смонтирована.	ч.4 ст.4, ст.6, ст.54, ст.83; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, п.4.3. п.4.4, п.4.10	
11.	В здании (сооружении) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не смонтирована.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6; ст.54. СП 3.13130.2009 п.3.1, раздел 7.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
Здание котельной			
12.	Руководитель организации не организовал исправное содержание наружных пожарных лестниц (в соответствии с актом обследования (визуального осмотра) технического состояния пожарных лестниц №001 от 14.07.2021г. «Обследованная пожарная лестница по характеру обнаруженных дефектов не пригодна для дальнейшей эксплуатации»).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.17. п/п а)	В рамках контрольного (надзорного) действия «Истребование документов»
Здание гостиницы			
13.	Ни одна лестничная клетка не имеет выхода наружу.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст.6, ст.53, ст.89.СП 1.13130 п. 4.4.11.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
14.	В общем коридоре цокольного этажа не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (не смонтирована система дымоудаления).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4, ст.6, ст. 56, 85; СП 7.13130.2013 п.7.2.	Протокол осмотра от 11.07.2023.
Административное здание			
15.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (протокола испытаний не представлены).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.17.	В рамках контрольного (надзорного) действия «Истребование документов»

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол инструментального обследования от 11.07.2023г.;
- 2) протокол осмотра от 11.07.2023г.;
- 3) фото таблица от 11.07.2023г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Завьяловского района по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Завьяловского района по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич, тел. 8(34165) 2-11-85, E-mail: zavgpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки)

(подпись)

« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты: _____

« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего акт выездной проверки в электронном виде)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

