



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (3412) 44-22-62, ф. (3412) 44-22-64
E-mail: udm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Ижевск
(место составления акта)

“ 23 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
15 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
автономного учреждения Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
№342/25э-18**

По адресу: 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, починок Орешники.
на основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 24 октября 2018 года № 6763-рп проведена внеплановая выездная проверка в отношении автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» (далее АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»)) по вопросу выполнения ранее выданного Западно-Уральским управлением Ростехнадзора предписания № 150/25э-18 от 28.06.2018.

Период проведения проверки: с 21.11.2018 по 23.11.2018

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» С.С. Елганова 20.11.2018

Ведущий инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»

Кириллов С.А.

(по доверенности от 28.06.2018)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется;

Лицо, проводившее проверку:

- Дмитриева Наталья Рудольфовна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике.

При проведении проверки присутствовали:

1. Елганова Светлана Семеновна – директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»;
2. Кириллов Сергей Анатольевич – ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий АУ УР «ЗОК «Лесная сказка».

В ходе проведения проверки установлено:


Согласно предписанию №150/25э-18 от 28.06.2018 Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предписано к исполнению 49 пунктов. В ходе проверки проведен анализ предоставленных документов, а также выезд на объекты для проверки устранения указанных в предписании нарушений. В результате установлено выполнение 49 пунктов указанного предписания.

Таким образом, нарушения, указанные в предписании №150/25э-18 от 28.06.2018, устранены.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Удмуртской Республике



Н.Р. Дмитриева


С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий

АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» С.А. Кириллов (по доверенности от 28.06.2018)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 20 18 г.


(подпись)